



MĂSURI

minimale de prevenire a incendiilor și de evitare a exploziilor la exploatarea punctelor de desfacere / distribuție a buteliilor

- pentru punctele de desfacere ale buteliilor cu gaze petroliere lichefiate la consumatori cu capacitatea de stocare/depozitare de minimum 250 kg GPL și maximum 1.250 kg GPL, este obligatorie solicitarea / obținerea autorizației de securitate la incendiu
- punctele de desfacere ale buteliilor se dotează cu minim 2 stingătoare portabile cu pulbere și CO₂ tip P6. Stingătoarele se vor monta în exteriorul punctelor de desfacere, astfel încât să fie ușor accesibile;
- atunci când punctul de desfacere a buteliilor este amenajat pe un loc neîmprejmuit, se prevede un gard incombustibil de minim 1,8 m înălțime, prevăzut cu poartă de acces și asigurată cu sistem de încuiere. Pentru punctele de desfacere ale buteliilor amplasate în spații (curți) împrejmuite nu se prevăd alte garduri;
- Structura metalică a punctelor de desfacere ale buteliilor (șoproane sau rastele) se vor lega la pământ în conformitate cu Normativul I7/2011, rezistența de punere la pământ fiind sub 5 ohm;
- pe ușile punctelor de desfacere, la șoproane și pe fâșiile de tablă la rastele, se vor realiza următoarele inscripționări: - „Gaze petroliere lichefiate - pericol de explozie”; - „Numele și adresa proprietarului”; - „Programul de lucru”;
- se vor monta indicatoare de avertizare și interdicție conform STAS 297/2 și anume: „Produse inflamabile”; „Pericol de explozie”; „Fumatul interzis”;
- în interiorul punctelor de desfacere și pe o distanță de 3 m în jurul lor, se interzice depozitarea oricăror obiecte sau materiale combustibile sau incombustibile (lemn, produse vegetale, textile, ambalaje, materiale diverse);
- în interiorul punctelor de desfacere și pe o distanță de 10 m în jurul acestora, se interzice depozitarea buteliilor cu alte gaze (oxigen, acetilenă, amoniac) și a unor ambalaje cu produse petroliere lichide (butoaie, canistre, bidoane) - se exceptează stingătoarele cu CO₂ și pulbere din dotarea punctului;
- se interzice fumatul și efectuarea lucrărilor cu foc deschis la mai puțin de 10 m de punctul de desfacere;
- se interzice distribuția buteliilor pe timpul nopții dacă punctul de desfacere nu este prevăzut cu instalație de iluminat corespunzătoare;
- se interzice orice intervenție la butelii în centrul de desfacere, cum ar fi: repararea robinetelor; înlocuirea robinetelor; transvazarea conținutului buteliilor; controlul încărcării buteliei prin deschiderea robinetului; reparații la corpul sau fusta buteliei și orice intervenții care ar putea produce scântei;
- se interzice oprirea autovehiculelor și desfășurarea oricărei activități nespecifice la mai puțin de 5 m de punctul de desfacere.

ROMÂNIA
 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 Departamentul pentru Situații de Urgență
 Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
**Inspectoratul pentru Situații de Urgență
 „Petrodava” al județului Neamț**



**DISTANȚELE MINIME DE AMPLASARE
 A PUNCTELOR DE DESFACERE
 ALE BUTELIILOR PORTABILE FAȚĂ DE VECINĂȚĂȚI**

Nr. Crt.	Denumirea obiectivului învecinat	Distanța în metri pentru punctele de desfacere care stochează (kg GPL)		
		Până la 250	Între 250 și 750	Între 750 și 1250
1	Construcții, indiferent de gradul de rezistență la foc, pentru funcțiuni :	5	8	10
	- Locuințe	5	8	10
	- Social administrative	7	10	15
	- Producție și/sau depozitare de materiale (combustibile și incombustibile)	15	20	30
	- Publice (școli, spitale, muzee, cluburi, săli aglomerate, clădiri înalte și foarte înalte)	6	8	10
	- Magazine de produse combustibile și incombustibile	6	8	10
2	Construcții sub nivelul terenului. Goluri în pereți (uși, ferestre)	4	5	6
3	Ateliere, garaje, remize CF, centrale și puncte termice, posturi de transformare și distribuție electrice	6	8	10
4	Căi ferate curente :	15	20	20
	- Cu tracțiune Diesel	30	50	75
	- Cu tracțiune cu abur sau electrică			
5	Linii de tramvai sau troleibuz	6	9	10
6	Linii electrice aeriene (H – înălțimea stâlpului)	1,5H		
7	Marginea carosabilului străzilor și drumurilor	5	8	10
8	Păduri	13	13	15
9	Limita terenului (gardul)	3	4	5